

Данные перетоков мощности по подстанциям и линиям 110 кВ за 18 декабря 2013г.
по ЗАО "Витимэнерго"

	1:00 часов				6:00 часов				15:00 часов				18:00 часов			
	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар
Энергоресурсы:																
всего			82.5				90.9				88.4				87.1	
в том числе:																
Мамаканская ГЭС			14.2	6.7			17.3	8.5			15.4	6.3			15.4	7.1
ПС Таксимо: ВЛ-110 кВ			14.6	6.7			15.9	6.1			16.0	5.0			15.5	5.9
ВЛ-220кВ			53.7	0.3			57.7	1.6			57.0	1.5			56.2	2.0
Отпущено:																
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Таксимо"			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
ВЛ-220 кВ "Мамакан-Таксимо"			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0
в том числе:																
ПС 220 Таксимо			68.3	7.0			73.6	7.7			73.0	6.5			71.7	7.9
ПС 110/6 Дяля			0.02				0.02				0.02				0.02	
ПС 110/6 Чаянгро			0.5				0.9				0.5				1.0	
ВЛ-110 кВ 1С "МГЭС-Мусковит"			6.5	0.4			7.4	0.8			7.7	0.8			7.1	0.6
ВЛ-110 кВ "МГЭС-Бодайбинская"			30.1	12.6			33.1	14.0			33.4	13.9			32.4	14.0
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Артемовская"			41.4	8.1			42.1	7.9			41.6	7.9			41.6	7.8
в том числе:																
ПС 110/35/6 Артемовская			3.0				3.2				3.3				3.2	
ПС 110/35/6 Мараканская			1.6				1.8				1.8				1.7	
ПС 110/35/6 Вачинская			1.7				1.9				2.0				1.8	
ПС 110/35/6 Кропоткинская			4.4				4.4				4.2				4.5	
ПС 110/6 Высочайший			12.5				12.5				12.5				12.5	
ПС 110/6 Вернинская			5.9				5.8				5.8				5.7	
ПС 110/35/6 Светлый			0.5				0.6				0.6				0.5	
ПС 110/6 Невский			3.6				3.7				3.7				3.6	
ПС 110/35/6 Перевоз			1.8				1.9				1.9				1.8	

Начальник ОДС

Комаров И.А.