

## Износ основного оборудования АО «Витимэнерго» (по данным бухгалтерского учета)

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Износ ЛЭП 110-220 кВ, %	74,89	77,17	79,02	81,03	60,1	61,18	44,8	46,09	49,21
Износ ЛЭП 35 кВ, %	89,46	91,59	92,32	93,36	86,8	88,86	70,4	49,69	52,27
Износ ПС 110-220 кВ, %	95,68	79,32	78,84	76,18	62,0	58,6	62,4	37,4	57,82
Износ ПС 35 кВ, %	59,77	81,89	47,87	57,32	80,2	80,2	81,7	79	74,82
				<b>76,97</b>	<b>72,28</b>	<b>72,21</b>	<b>64,83</b>	<b>53,05</b>	<b>58,53</b>