| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|--|--|-------|------------|-------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------------|
| Номер заявки | Категория | Наименование объекта, оборудования | | Заявленное время работ | | | | _ | Фактическое время работ | | | | Фактическое время |
| | заявки | | Вид ремонта, описание работ | Дата и время начала Дата и время работ окончания работ | | | | Примечания | | | Дата и і окончани | | ограничения, час |
| ABFYCT | | | | | | | | puo | | Onon land | , page 1 | | |
| 1 | НПЛ | ТП 6-7 гр. Л6 г. Бодайбо | Подключение гаражей по заявке СТиУЭЭ | 03.08.2020 | | 03.08.2020 | 16:30 | | 03.08.2020 | 14:00 | 03.08.2020 | 15:38 | 1:38 |
| | | | Подключение гаражей по заявке СТиУЭЭ | | | 03.08.2020 | | | | | | | 0:43 |
| 2 | | ТП 26-7 гр.Л3 г. Бодайбо | TP | 03.08.2020 | | | 16:30 | | 03.08.2020 | | 03.08.2020 | 15:43 | |
| 3 | | ТП 6-1 г. Бодайбо | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | 16:00 | | 04.08.2020 | | 04.08.2020 | 15:28 | 1:28 |
| 4 | | ТП 2-11 г. Бодайбо | TP | 05.08.2020 | | 05.08.2020 | 16:30 | | 05.08.2020 | | 05.08.2020 | 15:28 | 1:28 |
| 5 | | ТП 3-9 гр.Л1 г. Бодайбо | перетяжка проводов | 05.08.2020 | | 05.08.2020 | 15:30 | | 05.08.2020 | | 05.08.2020 | 12:56 | 3:54 |
| 6 | НПЛ | ТП 3-9 гр.Л3 г. Бодайбо | замена опоры | 05.08.2020 | 9:00 | 05.08.2020 | 12:00 | | 05.08.2020 | 13:30 | 05.08.2020 | 14:32 | 1:02 |
| 7 | НПЛ | ПС 35 кВ Сухоложская-2 | Проверка РЗА | 05.08.2020 | 10:00 | 05.08.2020 | 13:00 | | 05.08.2020 | 10:00 | 05.08.2020 | 11:54 | 1:54 |
| 8 | НПЛ | ТП 4-3А гр.Л1 г. Бодайбо | установка ПУ по заявке СТиУЭЭ | 05.08.2020 | 9:30 | 05.08.2020 | 11:30 | | 05.08.2020 | 9:03 | 05.08.2020 | 10:30 | 1:27 |
| 9 | НПЛ | TП 11-15 Т2 г. Бодайбо | замена рубильника гр. Л1 Т2 | 05.08.2020 | 15:30 | 05.08.2020 | 17:00 | | 05.08.2020 | 15:30 | 05.08.2020 | 16:42 | 1:12 |
| 10 | ПЛ | ПС 35 кВ Кудускит | Проверка РЗА | 06.08.2020 | 10:00 | 06.08.2020 | 14:00 | | 06.08.2020 | 10:00 | 06.08.2020 | 12:11 | 2:11 |
| 11 | нпл | ТП 3-12 гр.Л1 г. Бодайбо | выправка опоры №13 | 06.08.2020 | 9:00 | 06.08.2020 | 12:00 | | 06.08.2020 | 9:00 | 06.08.2020 | 11:51 | 2:51 |
| 12 | НПЛ | ТП 6-9 гр.Л1 г. Бодайбо | подключение гаражей по заявке СТиУЭЭ | 06.08.2020 | 14:00 | 06.08.2020 | 15:30 | | 06.08.2020 | 14:00 | 06.08.2020 | 14:41 | 0:41 |
| 13 | нпл | ТП 21-6 гр.Л2 г. Бодайбо | ревизия контактов гаража по заявке потребителя. | 06.08.2020 | 15:40 | 06.08.2020 | 16:40 | | 06.08.2020 | 15:40 | 06.08.2020 | 16:24 | 0:44 |
| | | | Заменна теплообменника, восстановление пролета по заявке | | | | | | | | | | |
| 14 | НПЛ | ВЛ 6 кВ: №6 до 6ПП6, №26 г. Бодайбо | потребителя | 06.08.2020 | 8:00 | 06.08.2020 | 12:00 | | 06.08.2020 | 8:00 | 06.08.2020 | 11:35 | 3:35 |
| 15 | нпл | ТП 3-2 гр.Л2 г. Бодайбо | Замена ввода на СИП, установка ПУ по заявке СТиУЭЭ | 07.08.2020 | 13:30 | 07.08.2020 | 15:30 | | 07.08.2020 | 13:45 | 07.08.2020 | 14:29 | 0:44 |
| 16 | НПЛ | ТП 1-7 гр.Л1 г. Бодайбо | выправка опоры №10 | 07.08.2020 | 13:30 | 07.08.2020 | 14:30 | | 07.08.2020 | 13:30 | 07.08.2020 | 14:18 | 0:48 |
| 17 | нпл | ТП 1-5 г. Бодайбо | Замена рубильника Л5 | 07.08.2020 | 9:30 | 07.08.2020 | 11:30 | | 07.08.2020 | 9:30 | 07.08.2020 | 9:59 | 0:29 |
| 18 | нпл | ВЛ 6 кВ №4 г. Бодайбо | Замена траверсы на оп№54 | 07.08.2020 | 9:00 | 07.08.2020 | 12:00 | | 07.08.2020 | 9:00 | 07.08.2020 | 12:03 | 3:03 |
| 19 | НПЛ | ТП 3-13 гр.Л1 Т1 г. Бодайбо | Перенос ПУ по заявке СТиУЭЭ | 08.08.2020 | 9:30 | 08.08.2020 | 10:30 | | 08.08.2020 | 9:35 | 08.08.2020 | 10:30 | 0:55 |
| 20 | ПЛ | ТП 2-1 Л1-4 п. Артемовский | замена опоры | 10.08.2020 | 8:30 | 10.08.2020 | 12:00 | | 10.08.2020 | 14:00 | 10.08.2020 | 15:45 | 1:45 |
| 21 | ПЛ | ВЛ 6 кВ №1 г. п.Артемовский | замена опоры | 10.08.2020 | | 10.08.2020 | 17:00 | | 10.08.2020 | | 10.08.2020 | 17:03 | 3:55 |
| 22 | | ПС 110 кВ Светлый | Понижение напряжение ПБВ | 11.08.2020 | | 11.08.2020 | 13:00 | | 11.08.2020 | | 11.08.2020 | 12:37 | 0:37 |
| 23 | | ТП 11-11г. Бодайбо | Замена рубильника Л2 | 11.08.2020 | | 11.08.2020 | 12:00 | | 11.08.2020 | | 11.08.2020 | 12:02 | 3:02 |
| 24 | | ТП 7-4 гр.Л1 г. Бодайбо | Подрезка деревьев | 12.08.2020 | | 12.08.2020 | 15:00 | | 12.08.2020 | | 12.08.2020 | 10:23 | |

| | | | | 1 | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|------|
| 25 | нпл | ТП 2-4 гр.Л2 Т2 г. Бодайбо | Отключение потребителя | 12.08.2020 | 16:00 | 12.08.2020 | 17:00 | 12.08.202 | 16:00 | 12.08.2020 | 16:57 | 0:57 |
| 26 | НПЛ | ТП 7-1а гр.Л1 г. Бодайбо | Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ | 12.08.2020 | 9:30 | 12.08.2020 | 11:00 | 12.08.202 | 9:00 | 12.08.2020 | 14:56 | 5:56 |
| 27 | ПЛ | ТП 11-2 г. Бодайбо | то | 12.08.2020 | 14:00 | 12.08.2020 | 16:30 | 12.08.202 | 14:00 | 12.08.2020 | 15:05 | 1:05 |
| 28 | ПЛ | ПС 35 кВ Апрельская Л10 | Проверка РЗА | 13.08.2020 | 10:00 | 13.08.2020 | 12:00 | 13.08.202 | 10:45 | 13.08.2020 | 11:27 | 0:42 |
| 29 | НПЛ | ТП 3-15 г. Бодайбо | Замена трансформатора | 13.08.2020 | 9:30 | 13.08.2020 | 15:00 | 13.08.202 | 9:30 | 13.08.2020 | 11:04 | 1:34 |
| 30 | НПЛ | ТП 3-2 ЛЗ г. Бодайбо | Замена ввода в здание по заявке потребителя | 14.08.2020 | 9:00 | 14.08.2020 | 11:30 | 14.08.202 | 9:20 | 14.08.2020 | 10:35 | 1:15 |
| 31 | НПЛ | ТП 2-4 Л1Т2 г. Бодайбо | Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ | 14.08.2020 | | 14.08.2020 | 12:00 | 14.08.202 | | 14.08.2020 | 11:37 | 0:54 |
| 32 | НПЛ | ТП 11-13 Л1 г. Бодайбо | Устранение замечаний по гарантии ИП Чижов | 14.08.2020 | | 14.08.2020 | 15:30 | 14.08.202 | | 14.08.2020 | 14:47 | 1:17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 33 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз | Ремонт траверсы оп.№722 | 14.08.2020 | | 14.08.2020 | 15:00 | 14.08.202 | | 14.08.2020 | 14:27 | 1:26 |
| 34 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №7 от ПС 35 кВ Кяхтинская | Демонтаж ВЧ | 14.08.2020 | | 14.08.2020 | 12:30 | 14.08.202 | | 14.08.2020 | 10:47 | 0:47 |
| 35 | НПЛ | ТП 7-1а гр.ЛЗ г. Бодайбо | Замена ПУ по заявке СТиУЭЭ Подключение гаражного кооператива по | 15.08.2020 | 10:40 | 15.08.2020 | 12:00 | 15.08.202 | 10:40 | 15.08.2020 | 11:11 | 0:31 |
| 36 | НПЛ | ТП 3-9 гр.ЛЗ г. Бодайбо | заявке СТиУЭЭ | 15.08.2020 | 9:00 | 15.08.2020 | 10:30 | 15.08.202 | 9:00 | 15.08.2020 | 9:48 | 0:48 |
| 37 | НПЛ | ТП 11-12 г. Бодайбо | Замена ячейки КСО | 16.08.2020 | 9:00 | 16.08.2020 | 17:00 | 16.08.202 | 9:00 | 16.08.2020 | 16:31 | 7:31 |
| 38 | НПЛ | ВЛ 6 кВ от 11-ПП-11 г. Бодайбо | Отсоединение шлейфов от ТП 11-12 | 16.08.2020 | 9:00 | 16.08.2020 | 10:00 | 16.08.202 | 9:00 | 16.08.2020 | 9:45 | 0:45 |
| 39 | НПЛ | ВЛ 6 кВ от 11-ПП-11 г. Бодайбо | Присоединение шлейфов от ТП 11-12 | 16.08.2020 | 16:00 | 16.08.2020 | 17:00 | 16.08.202 | 16:00 | 16.08.2020 | 16:48 | 0:48 |
| 40 | НПЛ | ТП 3-5 гр.Л1 г. Бодайбо | Подключение потребителя по наряду | 17.08.2020 | 14:00 | 17.08.2020 | 16:00 | 17.08.202 | 14:00 | 17.08.2020 | 15:18 | 1:18 |
| 41 | НПЛ | ПС 110 кВ Вачинская Т2 | Снижение уровня напряжения | 17.08.2020 | 12:00 | 17.08.2020 | 12:30 | 17.08.202 | 12:00 | 17.08.2020 | 12:23 | 0:23 |
| 42 | НПЛ | ВЛ 6 кВ: №6 до 6ПП6, №26 г. Бодайбо | работы с теплообменником по заявке потребителя | 17.08.2020 | 9:00 | 17.08.2020 | 10:00 | 17.08.202 | 9:00 | 17.08.2020 | 10:08 | 1:08 |
| 43 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №3, №11 до 11-ПП-11. г. Бодайбо | Монтаж перемычек с ВЛ 6 кВ №11 оп.:11,19,24 на ВЛ 6 кВ №3. | 18.08.2020 | 8:30 | 18.08.2020 | 17:00 | 18.08.202 | 8:33 | 18.08.2020 | 16:11 | 7:38 |
| 44 | НПЛ | ТП 6-5 гр.Л1Т1 г. Бодайбо | Подключение гаражного кооператива по заявке СТиУЭЭ | 19.08.2020 | 14:00 | 19.08.2020 | 16:00 | 19.08.202 | 14:00 | 19.08.2020 | 16:02 | 2:02 |
| 45 | НО | ТП 7-1 Л4 г. Бодайбо | TP | 19.08.2020 | | 19.08.2020 | 12:00 | 19.08.202 | | 19.08.2020 | 11:50 | 1:50 |
| 46 | НПЛ | TП 2-4 гр.Л2Т1 г. Бодайбо | Подключение гаражного потребителя по заявке СТиУЭЭ | 20.08.2020 | | 20.08.2020 | 11:00 | 20.08.202 | | 20.08.2020 | 11:15 | 1:39 |
| 47 | | | TD | 20.08.2020 | | | 15:30 | | | | 15:23 | 1:01 |
| | ПЛ | ТП 7-1А г. Бодайбо | Ревизия контактов Молодежная 9-2 по | | | 20.08.2020 | | 20.08.202 | | 20.08.2020 | | |
| 48 | НПЛ | ТП 10-1 гр.Л7 г. Бодайбо | · | 21.08.2020 | | 21.08.2020 | | 21.08.202 | | 21.08.2020 | 17:30 | 0:30 |
| 49 | ПЛ | ТП 7-5 г. Бодайбо | TP | 21.08.2020 | 14:00 | 21.08.2020 | 15:30 | 21.08.202 | 14:00 | 21.08.2020 | 15:25 | 1:25 |
| 50 | ПЛ | ВЛ 6 кВ №4,5 от ПС 35 кВ Ежовская | ТР Замена опор №2П-2, 2П-3, монтаж | 21.08.2020 | 10:00 | 21.08.2020 | 16:00 | 21.08.202 | 10:00 | 21.08.2020 | 14:55 | 4:55 |
| 51 | НПЛ | ТП 26-9 гр.Л2 г. Бодайбо | • | 21.08.2020 | 9:00 | 21.08.2020 | 15:00 | 21.08.202 | 9:12 | 21.08.2020 | 10:27 | 1:15 |
| 52 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга | Замена траверс | 24.08.2020 | 9:30 | 24.08.2020 | 17:00 | 24.08.202 | 9:52 | 24.08.2020 | 16:14 | 6:22 |
| 53 | ПЛ | ТП 11-14 г. Бодайбо | TP | 24.08.2020 | 14:00 | 24.08.2020 | 15:30 | 24.08.202 | 14:00 | 24.08.2020 | 15:01 | 1:01 |

| 54 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Андреевская - Тахтыга | Замена траверс | 25.08.2020 | 9:30 25.08.2020 | 17:00 | | 25.08.2020 | 9:38 2 | 25.08.2020 | 15:58 | 6:20 |
|----|-----|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------|--|------------|---------|------------|-------|------|
| 55 | НПЛ | ТП 11-13 гр.Л1 г. Бодайбо | Замена опор №6,7, замена провода на СИП. | 25.08.2020 | 9:00 25.08.2020 | 15:00 | | 25.08.2020 | 9:00 2 | 25.08.2020 | 11:28 | 2:28 |
| 56 | НПЛ | ТП 6-5 гр.Л1Т1 г. Бодайбо | Замена ПУ РИМ | 26.08.2020 | 9:00 26.08.2020 | 10:20 | | 26.08.2020 | 9:00 2 | 26.08.2020 | 9:42 | 0:42 |
| 57 | НПЛ | ТП 6-1 гр.Л3 г. Бодайбо | Замена ПУ РИМ | 26.08.2020 | 10:30 26.08.2020 | 11:30 | | 26.08.2020 | 10:32 2 | 26.08.2020 | 11:18 | 0:46 |
| 58 | НПЛ | В-10 Т1, В-110 Т2 на ПС Чаянгро | работы с АИИС КУЭ | 26.08.2020 | 8:00 26.08.2020 | 17:00 | | 26.08.2020 | 14:43 2 | 26.08.2020 | 17:33 | 2:50 |
| 59 | ПЛ | ТП 26-9 г. Бодайбо | TP | 26.08.2020 | 14:00 26.08.2020 | 16:00 | | 26.08.2020 | 14:00 2 | 26.08.2020 | 15:12 | 1:12 |
| 60 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №2 г. Бодайбо | Замена опор №3Л-2-9, Демонтаж опоры №1Л-2-9, перетяжка провода, подрезка деревьев. | 27.08.2020 | 9:00 27.08.2020 | 15:00 | | 27.08.2020 | 9:00 2 | 27.08.2020 | 16:50 | 7:50 |
| 61 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №8 от 8ПП-1 г. Бодайбо | Монтаж ПУ на ВЛ. | 27.08.2020 | 14:00 27.08.2020 | 17:00 | | 27.08.2020 | 14:00 2 | 27.08.2020 | 17:08 | 3:08 |
| 62 | НПЛ | В-6 Т1, на ПС Дяля | работы с АИИС КУЭ | 27.08.2020 | 8:00 27.08.2020 | 17:00 | | 27.08.2020 | 11:41 2 | 27.08.2020 | 13:09 | 1:28 |
| 63 | ПЛ | ПС 220 кВ Мамакан ВЛ 10 кВ №1 | замена оп. №25 | 28.08.2020 | 9:00 28.08.2020 | 16:00 | | 28.08.2020 | 9:22 2 | 28.08.2020 | 14:33 | 5:11 |
| 64 | нпл | ПС 35 кВ Ежовская ВЛ 6 кВ №5 (4) | Установка укосов оп.№32, 11. | 28.08.2020 | 10:00 28.08.2020 | 15:00 | | 28.08.2020 | 10:06 2 | 28.08.2020 | 13:30 | 3:24 |
| 65 | НПЛ | ТП 11-1 гр.Л1Т2 г. Бодайбо | Замена опор №3А-5А, замена провода на СИП. | 28.08.2020 | 8:30 28.08.2020 | 14:00 | | 29.08.2020 | 8:31 2 | 29.08.2020 | 14:00 | 5:29 |
| 66 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №3, 11 до 11-ПП-11 г. Бодайбо | Рассоединение шлейфов на ТП 3- 8,3,9,3-10,3-8A,3-9A | 29.08.2020 | 9:00 29.08.2020 | 10:00 | | 29.08.2020 | 9:09 2 | 29.08.2020 | 10:45 | 1:36 |
| 67 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №3, 11 до 11-ПП-11 г. Бодайбо | Соединение шлейфов на ТП 3-8,3,9,3- 10,3-8A,3-9A | 29.08.2020 | 16:00 29.08.2020 | 17:00 | | 29.08.2020 | 16:02 2 | 29.08.2020 | 17:05 | 1:03 |
| 68 | НПЛ | ТП 3-8А,3-9А | Монтаж ПУ на ВЛ. | 29.08.2020 | 9:00 29.08.2020 | | Без напряжения ТП 3-8,3,9,3-10,3- 8A,3-9A | 29.08.2020 | 9:09 2 | 29.08.2020 | 17:05 | 7:56 |
| 69 | НПЛ | ТП 2-1А гр.ЛЗ г. Бодайбо | Отключение по заявке потребителя | 30.08.2020 | 9:00 30.08.2020 | 10:00 | | 30.08.2020 | 9:00 3 | 30.08.2020 | 9:20 | 0:20 |
| 70 | НПЛ | ТП 11-12 гр.Л2 г. Бодайбо | Отключение по заявке потребителя | 30.08.2020 | 13:00 30.08.2020 | 14:00 | | 30.08.2020 | 13:20 3 | 30.08.2020 | 14:05 | 0:45 |
| 71 | НПЛ | ВЛ 6 кВ №26 г. Бодайбо | Монтаж ПУ на ВЛ ТП 26-11. | 31.08.2020 | 9:00 31.08.2020 | 14:00 | | 31.08.2020 | 9:07 3 | 31.08.2020 | 13:52 | 4:45 |