

| Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|-------|------------|-------|----------------------------|
| Номер заявки | Наименование объекта, оборудования | Вид ремонта, описание работ | Заявленное время работ | | | | Примечания | Фактическое время работ | | | | кое время ограничения, час |
| | | | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | | | | | | |
| ЯНВАРЬ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП 2-2 Л1 г.Бодайбо | Распределение по фазам нагрузки ул. Депутатская 34 | 11.01.2022 | 14:00 | 11.01.2022 | 15:30 | | 11.01.2022 | 14:02 | 11.01.2022 | 14:31 | 0:29 |
| 2 | ПС 110 кВ Вачинская: КРУ-6 кВ | КР; ТО; | 13.01.2022 | 11:00 | 13.01.2022 | 15:00 | | 13.01.2022 | 11:18 | 13.01.2022 | 14:44 | 3:26 |
| 3 | ТП 11-6 г. Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 13.01.2022 | 14:00 | 13.01.2022 | 15:30 | | 13.01.2022 | 14:08 | 13.01.2022 | 15:14 | 1:06 |
| 4 | ТП 1-7 г. Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 14.01.2022 | 14:00 | 14.01.2022 | 15:30 | | 14.01.2022 | 14:05 | 14.01.2022 | 14:58 | 0:53 |
| 5 | ТП 6-3 ЛЗ г.Бодайбо | Монтаж перемычки фазы "В" на ВРУ 1 ул.А.Сергеева 21Б (гаражи) | 15.01.2022 | 21:30 | 15.01.2022 | 22:30 | | 15.01.2022 | 21:35 | 15.01.2022 | 22:02 | 0:27 |
| 6 | ПС 35 кВ Сухой Лог-2 | ТР: ВЛ-6кВ №2,3 | 19.01.2022 | 10:00 | 19.01.2022 | 12:00 | | 19.01.2022 | 10:15 | 19.01.2022 | 11:45 | 1:30 |
| 7 | ПС 110 кВ Кропоткинская: ЗРУ-6 кВ. | ТР. | 21.01.2022 | 10:00 | 21.01.2022 | 12:00 | | 21.01.2022 | 10:00 | 21.01.2022 | 11:33 | 1:33 |
| 8 | ВЛ-35 кВ Артёмовская- Макалакская | КР:замена траверсы АП № 8. Выправка АП № 7,перетяжка пров прол АП № 3- 7 | 21.01.2022 | 10:00 | 21.01.2022 | 17:00 | | 21.01.2022 | 10:01 | 21.01.2022 | 15:07 | 5:06 |
| 9 | ПС 110 кВ Артёмовская:ВЛ 6 кВ №9 | Необходимо откл для безопасн. выполн | 21.01.2022 | 10:00 | 21.01.2022 | 17:00 | | 21.01.2022 | 10:08 | 21.01.2022 | 14:16 | 4:08 |
| 10 | ТП 4-1 г. Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 21.01.2022 | 14:00 | 21.01.2022 | 15:30 | | 21.01.2022 | 14:05 | 21.01.2022 | 15:12 | 1:07 |
| 11 | ВЛ-35 кВ Артёмовская- Макалакская | КР:замена траверсы АП № 8. Выправка АП № 7,перетяжка пров прол АП № 3- 7 | 24.01.2022 | 10:00 | 24.01.2022 | 17:00 | | 24.01.2022 | 12:01 | 24.01.2022 | 15:20 | 3:19 |
| 12 | ПС 110 кВ Артёмовская:ВЛ 6 кВ №9 | Необходимо откл для безопасн. выполн | 24.01.2022 | 10:00 | 24.01.2022 | 17:00 | | 24.01.2022 | 12:01 | 24.01.2022 | 15:20 | 3:19 |
| 13 | ПС 35 кВ Сухоложская-2 | КР: СШ-6 | 24.01.2022 | 10:00 | 24.01.2022 | 16:00 | | 24.01.2022 | 11:36 | 24.01.2022 | 15:33 | 3:57 |
| 14 | ТП 9-1 г. Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 24.01.2022 | 14:00 | 24.01.2022 | 15:30 | | 24.01.2022 | 14:11 | 24.01.2022 | 14:58 | 0:47 |
| 15 | ТП 11-15 Л6 г.Бодайбо | Замена трансформаторов тока по заявке ОТиУЭЭ в КТПН 11-15 | 25.01.2022 | 8:30 | 25.01.2022 | 10:00 | | 25.01.2022 | 9:03 | 25.01.2022 | 10:00 | 0:57 |
| 16 | ПС 35 кВ Громовская | Проверка РЗ. | 25.01.2022 | 11:00 | 25.01.2022 | 14:00 | | 25.01.2022 | 11:00 | 25.01.2022 | 13:46 | 2:46 |
| 17 | ВЛ-35 кВ Артёмовская- Макалакская | КР:замена траверс на АП № 1 и 3. | 26.01.2022 | 10:00 | 26.01.2022 | 17:00 | | 26.01.2022 | 10:02 | 26.01.2022 | 14:23 | 4:21 |
| 18 | ПС 110 кВ Артёмовская:ВЛ 6 кВ №9 | Необходимо откл для безопасн. выполн | 26.01.2022 | 10:00 | 26.01.2022 | 17:00 | | 26.01.2022 | 10:08 | 26.01.2022 | 14:16 | 4:08 |
| 19 | ПС 35 кВ Бодайбоканская | Проверка РЗ. | 26.01.2022 | 11:00 | 26.01.2022 | 14:00 | | 26.01.2022 | 11:00 | 26.01.2022 | 13:25 | 2:25 |
| 20 | ТП1-3 ЛЗ г. Бодайбо | Протяжка контактов ввода в дом №54 ул. 60 лет Октября | 26.01.2022 | 14:00 | 26.01.2022 | 16:00 | | 26.01.2022 | 14:01 | 26.01.2022 | 14:47 | 0:46 |
| 21 | ТП 8-16 г.Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 27.01.2022 | 14:00 | 27.01.2022 | 15:30 | | 27.01.2022 | 14:11 | 27.01.2022 | 14:59 | 0:48 |
| 22 | ПС 35 кВ Бодайбоканская | ТР ТСН,ТН-6кВ и их предохранителей | 28.01.2022 | 9:30 | 28.01.2022 | 13:00 | | 28.01.2022 | 10:49 | 28.01.2022 | 13:13 | 2:24 |
| 23 | ТП 8-7 Л2 мкр. Бисага | Замена прибора учета | 28.01.2022 | 10:30 | 28.01.2022 | 11:30 | | 28.01.2022 | 10:38 | 28.01.2022 | 11:12 | 0:34 |
| 24 | ВЛ-35кВ Артёмовская-Макалакская | КР:замена траверсы на АП-обр. опоре№3 | 28.01.2022 | 11:30 | 28.01.2022 | 17:00 | | 28.01.2022 | 11:32 | 28.01.2022 | 15:29 | 3:57 |
| 25 | ПС 110 кВ Артёмовская:ВЛ 6 кВ №9 | Необходимо откл для безопасн. выполн | 28.01.2022 | 11:30 | 28.01.2022 | 17:00 | | 28.01.2022 | 11:32 | 28.01.2022 | 15:29 | 3:57 |
| 26 | ТП 8-17 г. Бодайбо | Ревизия, чистка изоляции, уборка территории | 28.01.2022 | 14:00 | 28.01.2022 | 15:30 | | 28.01.2022 | 14:03 | 28.01.2022 | 15:05 | 1:02 |