

Данные перетоков мощности по подстанциям и линиям 220 и 110 кВ в день проведения контрольных замеров
по АО "Витимэнерго" 16 июня 2021г.

Время Московское

	1:00				7:00 часов				10:00 часов				18:00 часов			
	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	Р МВт	Q Мвар
Энергоресурсы:			101,1				103,4				105,8				111,4	
в том числе:																
Мамаканская ГЭС			86,6				86,6				86,6				86,6	
ПС 220 кВ Таксимо:																
ВЛ-220 кВ Мамакан-Таксимо I цепь			-2,8				-6,5				-6,3				-1,1	
ВЛ-220 кВ Мамакан-Таксимо II цепь			-1,7				-5,4				-5,0				0,3	
ПС 220 кВ Сухой Лог: ВЛ-110 кВ			66,1				67,3				67,8				70,8	
ВЛ-220кВ																
Отпущено:																
ВЛ-220 кВ Сухой Лог-Мамакан I цепь			-23,5				-19,2				-18,6				-22,6	
ВЛ-220 кВ Сухой Лог-Мамакан II цепь			-23,6				-19,4				-18,7				-22,6	
ПС 220 кВ Мамакан			0,8				1,1				0,9				1,0	
ВЛ-220 кВ Мамакан-Таксимо I цепь			-2,8				-6,5				-6,3				-1,1	
ВЛ-220 кВ Мамакан-Таксимо II цепь			-3,6				-7,3				-7,2				-2,3	
ВЛ-110 кВ МГЭС-Мамакан I цепь			-36,1				-35,2				-35,5				-34,3	
ВЛ-110 кВ МГЭС-Мамакан II цепь			-35,5				-34,6				-34,8				-33,6	
в том числе:																
ПС 220 кВ Дяля			1,10				1,10				1,40				1,40	
ПС 220 кВ Чаянгро			0,9				0,9				0,7				1,1	
ВЛ-110 кВ МГЭС-Мусковит			1,1				1,6				1,4				1,7	
ВЛ-110 кВ МГЭС-Бодайбинская			12,5				13,9				13,4				15,7	
ВЛ-110 кВ Мамакан-Артемовская I цепь			8,3				7,9				9,0				8,8	
ВЛ-110 кВ Мамакан-Артемовская II цепь			8,4				8,1				9,2				9,0	
в том числе:																
ПС 110 кВ Артемовская			9,6				10,1				10,0				9,8	
ПС 110 кВ Анангра			0,97				1,29				1,34				1,21	
ПС 110 кВ Мараканская			6,0				5,4				6,0				6,7	
ВЛ-110 кВ Сухой Лог-Полюс"			66,1				67,3				67,8				70,8	
в том числе:																
ПС 110 кВ Вачинская			6,1				6,6				6,6				6,8	
ПС 110 кВ Кропоткинская			8,2				8,8				8,8				9,6	
ПС 110 кВ Высочайший			12,7				12,2				12,4				12,7	
ПС 110 кВ Баллаганах			0,07				0,11				0,12				0,07	
ПС 110 кВ Светлый			0,07				0,06				0,07				0,07	
ПС 110 кВ Невский			4,5				4,7				5,2				5,0	
ПС 110 кВ Перевоз			5,0				5,9				5,9				6,4	
РП 110 кВ Полюс			28,4				27,5				27,5				29,0	
в том числе:																
ПС 110 кВ Вернинская			17,1				16,1				16,0				17,1	
ПС 110 кВ Угахан			11,3				11,4				11,5				11,9	

Начальник ОДС



И.А. Комаров