

СОГЛАСОВАНО:
Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области



А.Н. Никитин



СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Иркутское РЭУ

Д.В. Маяков



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
АО "Витимэнерго"

А.Д. Круглов

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.
по АО "Витимэнерго" на территории Иркутской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Светлый» АО	ПС 110 кВ Кропоткинская	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
2	«Бородинская» ООО	ПС 35 кВ Апрельская	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
3	«Витим» ЗАО А\С	ПС 110 кВ Вачинская	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	«Высочайший» ПАО ¹	ПС 110 кВ Высочайший	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
5	«Друза» ООО	ПС 110 кВ Невский	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
6	«Полнос Вернинское» АО	ПС 35 кВ Первенец	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
7	ЗДК «Лензолото» АО	ПС 110 кВ Мараканская	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
8	«ЛенРЭМ» ООО	ПС 110 кВ Бодайбинская	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
9	«Сибирь» ООО А\С	ПС 110 кВ Чаянгро	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
10	«Полнос Вернинское» АО ²	ПС 110 кВ Вернинская	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
11	«УГРК» ООО	ПС 110 кВ Угахан	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
12	Филиал "Мамско-Чуйские электрические сети" ОГУЭП Облкоммунэнерго	ПС Луговка, ПС Витимский, ТП "Центральная", ТП "Поселок ГРП".	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Итого по Бодайбинскому энергорайону			2,55	5,11	7,66	10,22	12,77	15,32	17,88	20,43	22,99	25,54

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (минус 47,0 С).

¹ - Нагрузка указана с учетом набора мощности потребителя ПАО "Высочайший" в размере 22,6 МВт

² - Нагрузка указана с учетом набора мощности потребителя АО «Полнос Вернинское» в размере 27, 9 МВт

Директор по производству АО "Витимэнерго"

В.В. Дашинский

СОГЛАСОВАНО:
Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области

А.Н. Никитин



СОГЛАСОВАНО:
Директор Филиала АО "СО ЭЭС"
Иркутское РДУ

Д.В. Маяков

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
АО "Витимэнерго"

А.Л. Круглов



ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 гг.
по АО "Витимэнерго" на территории Иркутской области

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*час.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Севзото» АО	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
2	ЗДК "Лензолото" АО	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3	«Высочайший» ПАО ¹	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
4	«Полюс Вернинское» АО ²	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
5	«Друза» ООО	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
6	«ЛенРЭМ» ООО	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
7	«Витим» ЗАО АПС	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
8	«Полюс Логистика» АО	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
9	"Даксиб" ООО	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10	"Ленсиб" ЗАО	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
11	"Угахан" ООО	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
12	«Светлый» АО	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
13	ООО "УГРК"	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21
14	ООО "А/с Сибирь"	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
15	Филиал "Мамско-Чуйские электрические сети" ОГУЭП Облкоммунэнерго	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Итого по Бодайбинскому энергорайону		72,05	144,09	216,14	288,18	360,23	432,27	504,32	576,36	648,41	720,45

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (минус 47,0 С).

¹ - Величина потребления электрической энергии указана с учетом набора мощности потребителя ПАО "Высочайший" в размере 22,6 МВт.

² - Величина потребления электрической энергии указана с учетом набора мощности потребителя АО «Полюс Вернинское» в размере 27,9 МВт.

Директор по производству АО "Витимэнерго"

В.В. Дашинский

Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области

A. H. Никитин

Директор Фискального АО "СО ЕХ"
Сиркутское РДУ

Д.В. Марков

ГРАФИК

по АО "Витимэнерго" на территории Иркутской области

Директор,

АО "Витруверго"

144

А.И. Круглюк

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	"Высочайший" ПАО¹	ПС 110 кВ Высочайший	КРУН 6 кВ фидеры: №8, 9, 17	ОП	до 5 мин.						4,07				
2	"Полос Вершинское" АО²	ПС 110 кВ Вершинская	Ячейка: РП-1-6 №17	ОП	до 5 мин.						4,91				
3	"Друза" ООО	ПС - 110 кВ Невский	МВ-6 кВ №2,3	ОП	до 5 мин.						1,59				
4	"УГРК" ООО	ПС 110 кВ Угахан	КРУН 6 кВ фидеры: №10, 11, 12	ОП	до 5 мин.						3,79				
5	"Высочайший" ПАО¹	ПС 110 кВ Высочайший	КРУ 6 кВ ЗИФ-3 фидеры: №4, 5, 6	ОП	до 20 мин.	3,21									
6	"Полос Вершинское" АО²	ПС 110 кВ Вершинская	Ячейка: РП-2-6№23	ОП	до 20 мин.	3,88									
7	"Друза" ООО	ПС - 110 кВ Невский	МВ-6 кВ №1	ОП	до 20 мин.	1,25									
8	"УГРК" ООО	ПС 110 кВ Угахан	КРУ 6 кВ ЗИФ-5 фидеры: №12, 13, 14	ОП	до 20 мин.	2,99									
9	"Светлый" АО, "Реткон" ЗАО ГПП	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	ОП	до 20 мин.	0,12									
10	"Светлый" АО, "Реткон" ЗАО ГПП, "Угахан" ООО, "СЛ Золото" ООО, "Полос Вершинское" АО	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-35 кВ Кропоткинская - Сухоложская 2	ОП	до 20 мин.	1,30									
11	"Витим" ЗАО А/С	ПС 35 кВ КПД	МВ-6 кВ № 22	ОП	до 20 мин.	0,95									
12	УМСХП "Вача", "Светлый" АО	ПС 110 кВ Вачинская	МВ-6 кВ №2, 5, 10	ОП	до 60 мин.		0,36								
13	"Светлый" АО	ПС 110 кВ Вачинская	МВ-35 кВ Вачинская- Н. Угахан	ОП	до 60 мин.		0,60								
14	"Витим" ЗАО, "Лена" ООО	ПС 110 кВ Вачинская	МВ-35 кВ Вачинская- Кулускип	ОП	до 60 мин.		2,37								
15	"Светлый" АО, "Сибирь" ООО.	ПС 110 кВ Вачинская	МВ-35 кВ Вачинская- Кропоткинская	ОП	до 60 мин.		1,40								
16	"ЗДК Лензолото" АО, "Витим" ЗАО А/С, "Угахан" ООО.	ПС 110 кВ Перевоз	МВ-35 Т1, МВ-35 Т2	ОП	до 60 мин.			0,18							
17	"ЗДК Лензолото" АО, "Витим" ЗАО А/С	ПС 110 кВ Перевоз	МВ-6 кВ №2, 3, 4	ОП	до 60 мин.			0,01							
18	"ЗДК Лензолото" АО, ПАО "Высочайший"	ПС 35 кВ Веселевская	МВ-6 Т1, МВ-6 Т2	ОП	до 60 мин.				1,74						
19	"Севзото" АО "Реткон" ЗАО ГПП	ПС 35 кВ Красноармейская	МВ-6 кВ №1, 2, 3, 5, 7	ОП	до 60 мин.				0,15						
20	"Севзото" АО, "Витим" ЗАО А/С, "Грейп Стив" ООО	ПС 35 кВ Андреевская	МВ-35 кВ Тахтыга	ОП	до 60 мин.					0,04					
21	"Севзото" АО "	ПС 35 кВ Андреевская	МВ-6 кВ №3	ОП	до 60 мин.					0,07					
22	"Севзото" АО	ПС 110 кВ Артемовская	МВ-35 кВ Артемовская-Топкинская	ОП	до 60 мин.					0,08					
23	"Ленснб" ЗАО "Дакинб" ООО	ПС 110 кВ Артемовская	МВ-35 кВ Артемовская - Махалакская	ОП	до 60 мин.					0,18					
24	"Севзото" АО	ПС 35 кВ Бодайбоксинская	МВ-6 Т1	ОП	до 60 мин.					0,03					
25	"Севзото" АО	ПС 35 кВ Громовская	МВ-6 Т1	ОП	до 60 мин.					0,03					
26	"Друза" ООО	ПС 35 кВ Апрельская	МВ-6 кВ №7, 8, 11	ОП	до 60 мин.					0,33					
27	"Лена" ООО А/С, "Реткон" ЗАО ГПП, "Угахан" ООО, "Витим" ЗАО А/С, ООО "Катеринтинс"	ПС 35 кВ Кяхтинская	МВ-6 кВ №1, 3	ОП	до 60 мин.						0,27				
28	"Реткон" ЗАО ГПП	ПС 220 кВ Дала	МВ 6 кВ №1,2,3	ОП	до 60 мин.						0,03				
29	"Витим" ЗАО А/С	ПС 110 кВ Мараканская	МВ-6 кВ №14	ОП	до 60 мин.						0,05				
30	"СУЗРК" ООО, "Друза" ООО	ПС 110 кВ Артемовская	МВ-6 кВ №3,9,13,21	ОВБ	до 60 мин.							0,54			

[illegible]

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (минус 47,0 С).

¹ - Нагрузка указана с учетом набора мощности потребителя ЛАО "Высочайший" в размере 22,6 МВт

² - Нагрузка указана с учетом набора мощности потребителя АО «Полкис Вершинское» в размере 27,9 МВт

Директор по производству АО "Витимэнерго"

В.В. Дашинский