

СОГЛАСОВАНО:
Министр жилищной политики и
энергетики Иркутской области

А.М. Матвиевский

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Иркутское ВДУ
Д.В. Маяков

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2026/2027 гг.
по АО "Витимэнерго" на территории Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
АО "Витимэнерго"


А.Л. Круглов

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	"СГРК" АО	ПС 110 кВ Высочайший	КРУН 6 кВ: №4, №21	ОП	до 5 мин.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	100%
2	"Полос Вернинское" АО	ПС 110 кВ Вернинская	КРУН 6 кВ: яч. №18,19 ДСК, яч. №13 Карьер, РП-1: яч. №23 М15-3, яч. №22 - 15-2	ОП	до 5 мин.	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	100%
3	"Полос Вернинское" АО	ПС 110 кВ Вернинская	КРУН 6 кВ: яч. №26 ЗНС, яч. №2 РММ;	ОП	до 5 мин.	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	100%
4	"Друза" ООО	ПС 110 кВ Невский	В-6 кВ №1	ОП	до 5 мин.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	100%
5	"УГРК" ООО	ПС 110 кВ Угахан	КРУН 6 кВ : №4	ОП	до 5 мин.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
6	"Светлый" АО, АО "Витимэнергострой", ЗАО "Витим", ООО "Лена", АО "Сибирь"	РП 110 кВ Полос	В-110 Вача	ОП	до 5 мин.	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	100%
7	"Светлый" АО, "Реткон" ЗАО ГПП, "Шаповаловский" ООО, "БМУ ГЭМ" ООО	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-35 кВ Хомолхо	ОП	до 20 мин.		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-
8	"Светлый" АО, "Реткон" ЗАО ГПП, "Полос Сухой Лог"	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-35 кВ С.Лог-2	ОП	до 20 мин.		5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	-
9	"Полос Вернинское" АО	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-35 Первенец	ОП	до 20 мин.		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	100%
10	"ЗДК Лензолото" АО, "Витим" ЗАО А/С, "Угахан" ООО, "Реткон" ЗАО ГПП	ПС 110 кВ Перевоз	В-35 Т1, МВ-35 Т2	ОП	до 20 мин.			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	-
11	"Реткон" ЗАО ГПП	ПС 220 кВ Дяля	В 6 кВ №1,2,3	ОП	до 20 мин.			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	100%
12	"Сибирь" ООО А/С	ПС 110 кВ Чаингро	В-110 Т-2	ОП	до 20 мин.			0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	93%
13	"СГРК" АО	ПС 110 кВ Высочайший	КРУ 6 кВ : № 7, 25	ОП	до 20 мин.				4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	-
14	"Полос Вернинское" АО	ПС 110 кВ Вернинская	РП-1 6кВ ЗИФ: № 18 - М15-1, яч. № 15 - М14	ОП	до 20 мин.				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
15	"Друза" ООО	ПС 110 кВ Невский	В-6 кВ №3	ОП	до 20 мин.				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
16	"УГРК" ООО	ПС 110 кВ Угахан	КРУ 6 кВ ЗИФ-5 фидеры. № 3	ОП	до 20 мин.				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100%
17	ЗДК "Лензолото" АО, "Высочайший" АО	ПС 110 кВ Мараканская	В-35 Веселаяевская	ОП	до 20 мин.					1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-
18	ЗДК "Лензолото" АО	ПС 35 кВ Андреевская	В-35 кВ Тахтыга	ОП	до 20 мин.					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	100%
19	"Даксиб" ООО, «Реткон» ЗАО ГПП	ПС 110 кВ Артемовская	В-35 Макалакская	ОП	до 20 мин.				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-
20	ЗДК "Лензолото" АО	ПС 110 кВ Артемовская	В-35 Топкинский	ОП	до 20 мин.				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
21	"ЗДК Лензолото" АО, "Витим" ЗАО	ПС 110 кВ Мараканская	В-6 кВ №4,6,14,16	ОП	до 20 мин.				0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	94%
22	"ЗДК Лензолото" АО, "Витим" ЗАО, А/С "Угахан" ООО	ПС 110 кВ Перевоз	В-6 кВ №2, 3, 4,5	ОП	до 20 мин.					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
23	"Светлый" АО	ПС 110 кВ Кропоткинская	В-6 № 1,2	ОП	до 20 мин.						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	100%
24	"Друза" ООО	ПС 110 кВ Артемовская	В-6 кВ №9,13,21	ОП	до 20 мин.						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-
25	"ЛенРЭМ" ООО	ПС 110 кВ Бодайбинская	В-6 Л5	ОП	до 20 мин.						2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	100%
26	"Иркутская" ООО	ПС 110 кВ Анагра	В-6 Т-1	ОП	до 20 мин.							0,60	0,60	0,60	0,60	100%
27	ЗДК "Лензолото" АО	ПС 110 кВ Кадаликан	В-110 Т-1	ОП	до 20 мин.							0,22	0,22	0,22	0,22	-
28	ЗДК "Лензолото" АО	ПС 110 кВ Большой Балаганах	В 110 Т-1	ОП	до 20 мин.							0,30	0,30	0,30	0,30	-
29	"Бородинская" ООО А/С, "СГРК" АО	ПС 110 кВ Светлый	В-6 кВ №1,3	ОП	до 20 мин.							0,85	0,85	0,85	0,85	-

30	«Витим» ЗАО А\С	ПС 35 КПД	В-6 Л22	ОП	до 20 мин.									0,96	0,96	-
31	«Друза» ООО	ПС 35 Апрельская	В-6 Л17,8,11	ОП	до 20 мин.									0,90	0,90	100%
32	ЗДК "Лензолото" АО	ПС 35 кВ Андреевская	В-6 кВ №1,2,3	ОП	до 20 мин.									0,13	0,13	-
33	ЗДК "Лензолото"	ПС 35 кВ Бодайбоканская	В-6 Т1	ОП	до 20 мин.									0,01	0,01	-
34	"Высочайший" АО	ПС 35 кВ 9-ый км.	В 35 Т1	ОП	до 20 мин.										0,24	-
Итого					до 5 мин. в том числе:	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	-
					с использованием дистанционного управления (далее - ДУ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
					постоянным оперативным персоналом (далее - ОП)	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	-
					до 20 мин. в том числе:	23,20	31,87	34,02	48,52	52,54	52,84	58,44	60,41	62,41	62,65	56,8%
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					ОП	23,20	31,87	34,02	48,52	52,54	52,84	58,44	60,41	62,41	62,65	56,8%
					Всего, в том числе:	23,20	31,87	34,02	48,52	52,54	52,84	58,44	60,41	62,41	62,65	56,8%
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					ОП	23,20	31,87	34,02	48,52	52,54	52,84	58,44	60,41	62,41	62,65	56,8%
					персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
					персоналом оперативно-выездной бригады (далее - ОВБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (минус 46,0 С)

Главный инженер АО "Витимэнерго"



Д.В. Хламов