

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ			Фактическое время ограничения, час	
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ			
Апрель												
120	п.Мамакан: ВЛ-0,4кВ гр. Л2 от ТП 2-2	Замена ПУ ул. Станционная 3	02.04.2025	10:00	02.04.2025	11:00	С ограничением потребителей	02.04.2025	10:08	02.04.2025	10:40	0:32
84	ПС 110кВ Светлый: ЛР-110 Невский, ЛР-110 Перевоз.	Замена опорных изоляторов на ЛР-110 Невский ф "А", ЛР-110 Перевоз ф "С"	02.04.2025	11:00	02.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	02.04.2025	10:24	02.04.2025	11:40	1:16
121	ТП ДБО "Звездочка"	Замена опорного изолятора в корзине ТП 6кВ.	02.04.2025	11:00	02.04.2025	14:00	С ограничением потребителей	02.04.2025	11:15	02.04.2025	12:22	1:07
122	ТП 1-2 гр №2-3, 2-1 ВЛ-0,4кВ.	Монтаж оборванного кабеля потребителя на опоре №3.	02.04.2025	13:30	02.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	02.04.2025	13:50	02.04.2025	15:16	1:26
123	г.Бодайбо ТП 4-1 гр.Л4 ВЛ-0,4кВ	Перетяжка провода в пролете опор №1-2	02.04.2025	13:30	02.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	02.04.2025	13:37	02.04.2025	15:55	2:18
125	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 11-3	Замена ПУ на опоре № 14 ул.Иркутская 49	03.04.2025	16:10	03.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	03.04.2025	16:18	03.04.2025	16:36	0:18
126	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 Т2 Л2 от ТП 2-4	Замена ПУ Депутатская 16, 17.	03.04.2025	13:30	03.04.2025	15:30	С ограничением потребителей	03.04.2025	9:17	03.04.2025	10:38	1:21
123	п.Мамакан ТП 2-6	ТО	04.04.2025	13:30	04.04.2025	15:30	С ограничением потребителей	04.04.2025	13:51	04.04.2025	15:27	1:36
127	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр Л2 от ТП 9-1.	Ревизия коттанного соединения на опоре №1 К.Либихекта 74	04.04.2025	9:50	04.04.2025	11:00	С ограничением потребителей	04.04.2025	10:21	04.04.2025	10:55	0:34
93	ВЛ-35 Кропоткинская-Сухоложская 2	Ремонт провода на отпайке на ПС Верхний Угакан в пролете опор №26-27.	04.04.2025	9:00	04.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	04.04.2025	9:08	04.04.2025	13:45	4:37:00
129	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 21-6	Восстановление обрыва провода ввода в дом Аэропортовая 1 опоры №3	05.04.2025	16:50	05.04.2025	17:04	С ограничением потребителей	05.04.2025	16:46	05.04.2025	17:08	0:22
131	г.Бодайбо: ТП 1-7 гр.Л1	Замена вводного автомата у потребителя. ул. Урицкого 109.	06.04.2025	10:30	06.04.2025	11:30	С ограничением потребителей	06.04.2025	10:36	06.04.2025	10:57	0:21
132	г.Бодайбо: ТП 4-1 гр.Л2	Выправка опоры ВЛ-0,4кВ	06.04.2025	15:40	06.04.2025	18:00	С ограничением потребителей	06.04.2025	15:55	06.04.2025	17:13	1:18
133	п.Кропоткин: ТП 4-4 гр.Л3 ВЛ-0,4кВ	Ремонт провода на опоре №10	06.04.2025	15:15	06.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	06.04.2025	15:16	06.04.2025	15:30	0:14
134	п.Артемовский, ТП 4-1, ВЛ 0,4 кВ №1-2, опоры №5.	Перетяжка провода на опоре №5	07.04.2025	8:30	07.04.2025	11:30	С ограничением потребителей	07.04.2025	9:14	07.04.2025	10:33	1:19
135	г.Бодайбо: ТП 2-7 гр.Т1Л5	Ревизия контактов на вводе в здание соц.защиты	07.04.2025	9:30	07.04.2025	10:30	С ограничением потребителей	07.04.2025	9:35	07.04.2025	10:23	0:48
136	г.Бодайбо: ТП 1-1 гр.Л1	Восстановление ввода потребителю опоры №11-п1	07.04.2025	10:00	07.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	07.04.2025	10:04	07.04.2025	10:26	0:22
92	ВЛ-35 Перевоз-М.Патом	Замена траверс АП№12,17, 104. П№10,11,19,73,85,100,109	07.04.2025	8:30	10.04.2025	18:00	С ограничением потребителей	07.04.2025	12:52	10.04.2025	17:21	76:29:00
85	ПС 35кВ М.Патом: В-6 Т1, СШ-6, В-6 Л1.	ТР, ТО	07.04.2025	13:00	07.04.2025	18:00	С ограничением потребителей	07.04.2025	13:15	07.04.2025	16:55	3:40:00
86	ПС -35 Ка М.Патом В-6кВ Л3, Л5, Л7, резерв В 6кВ №5, 7	ТР	08.04.2025	8:00	08.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	08.04.2025	8:29	08.04.2025	15:41	7:12:00
87	ПС-35кВ Атыркан-Берикан: В-6 Л1, Л2, ввод 35кВ.	Проверка релейной защиты	08.04.2025	10:00	08.04.2025	13:00	С ограничением потребителей	08.04.2025	11:00	08.04.2025	12:10	1:10:00
89	ПС-35кВ Сухоложская-2: ВЛ-6 Л1, Л2, Л3, Л4, Л5.	Наладка релейной защиты	09.04.2025	10:00	09.04.2025	13:00	С ограничением потребителей	08.04.2025	10:06	08.04.2025	11:14	1:08:00
139	г.Бодайбо: ТП 4-1, гр.Л2	Выправка опоры ВЛ-0,4кВ и установка приставки.	09.04.2025	13:30	09.04.2025	15:00	С ограничением потребителей	09.04.2025	13:37	09.04.2025	14:50	1:13
140	п.Артемовский. ТП 2-1 гр. Л1-2	Отключение потребителя по заявке Витимэнергосбыт	10.04.2025	13:30	10.04.2025	15:30	С ограничением потребителей	10.04.2025	13:36	10.04.2025	14:05	0:29
90	ПС-35кВ Кудуксит: ВЛ-6 Л3.	Проверка релейной защиты	10.04.2025	11:00	10.04.2025	13:00	С ограничением потребителей	10.04.2025	11:02	10.04.2025	12:52	1:50:00
91	ПС-110кВ Артемовская: Т2.	ТР	10.04.2025	11:00	11.04.2025	15:00	Без ограничения потребителей	10.04.2025	10:00	11.04.2025	9:45	23:45:00
141	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 4-3А	Выправка опоры №4 ул.П.Поручикова	11.04.2025	14:00	11.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	11.04.2025	14:07	11.04.2025	14:50	0:43
146	г.Бодайбо: ТП 21-6 гр.Л2.	Подрезка дерева с ВЛ-0,4кВ (ввод на дом 21 по ул. Первомайская.	14.04.2025	9:00	14.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	9:07	14.04.2025	9:51	0:44
147	г.Бодайбо: ТП 24-1 гр.Л1.	Замена поврежденного зажима на опоре №4 и отключение пролета провода в сторону опоры №3.	14.04.2025	15:30	14.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	15:58	15.04.2025	17:48	1:50
94	ВЛ-35 Бодайбинская-Кяхтинская с отпайками.	Замена опор П №15,69, 71, 72 Замена траверс на опорах АП №59,60. П№ 6, 8, 36а, 63.	14.04.2025	8:00	18.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	8:38	17.04.2025	12:04	75:26:00
95	ВЛ-35 Вачинская-Кропоткинская с отпайкой на ПС Атыркан-Берикан.	Для безопасного ведения работ по монтажу ВОЛС	14.04.2025	9:00	14.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	9:45	14.04.2025	15:25	5:40:00
96	ВЛ-35 Вачинская-Нижний Угакан.	Для безопасного ведения работ по монтажу ВОЛС	14.04.2025	9:00	14.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	9:19	14.04.2025	16:09	6:50:00
97	ПС 110кВ Вачинская. КРУН №1 ВЛ-6 Л2; КРУН №2 ВЛ-6 Л10	Для безопасного ведения работ по монтажу ВОЛС	14.04.2025	9:00	14.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	14.04.2025	9:14	14.04.2025	15:32	6:18:00
149	г.Бодайбо: ТП 24-1.	Замена АВ-0,4кВ гр. Л1.	15.04.2025	9:00	15.04.2025	10:00	С ограничением потребителей	15.04.2025	10:05	15.04.2025	17:48	7:43
150	г.Бодайбо: ТП 26-2 гр. Л1.	Разработка грунта, установка приставки и выправка опоры 0,4кВ №14.	16.04.2025	9:00	16.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	16.04.2025	09:37	16.04.2025	11:48	2:11
99	ПС 110кВ Светлый: ВЛ-6 Л3.	Замена трансформаторов тока	16.04.2025	11:00	16.04.2025	15:00	С ограничением потребителей	16.04.2025	11:12	16.04.2025	14:16	3:04:00
100	ПС Макалакская: ВЛ-6 Л1, Л2, В-6 Т1.	Проверка РЗ	17.04.2025	9:00	17.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	17.04.2025	9:07	17.04.2025	11:30	2:23:00
159	г.Бодайбо: ТП 3-7А АВ Л1,Л3,Л4	Восстановление обрыва СИП ул. Стояновича 20	17.04.2025	19:30	17.04.2025	21:30	С ограничением потребителей	17.04.2025	20:17	17.04.2025	21:30	1:13
144	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-1А гр.Л1	Замена дистанционных датчиков мощности ПУ Рим 614.01 № 848590 ул. А.Сергеева д.18	17.04.2025	14:00	17.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	17.04.2025	14:25	17.04.2025	15:26	1:01
148	г.Бодайбо: ТП 3-9 гр. Л2.	Отключение потребителя по заявке ОТиУЭЭ	18.04.2025	9:00	18.04.2025	10:30	С ограничением потребителей	18.04.2025	09:01	18.04.2025	09:40	0:39
151	п.Мамакан ТП №2-5	Плановое техническое обслуживание ТП	18.04.2025	13:30	18.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	18.04.2025	13:50	18.04.2025	15:29	1:39
153	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Т2 Л1 от ТП2-4	Ревизия контактов на опоре № 9-П1 ул.Мира 35	18.04.2025	14:00	18.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	18.04.2025	14:04	18.04.2025	14:47	0:43
154	п. Артем ТП 4-1: ВЛ-0,4кВ №1-3	Подключение потребителя на опоре №9-1	18.04.2025	13:20	18.04.2025	16:30	С ограничением потребителей	18.04.2025	13:25	18.04.2025	14:53	1:28
155	п. Артем ТП 2-1 ВЛ-0,4кВ № 2-1	По заявке Витимэнергосбыт подключение потребителя на опоре №10	18.04.2025	09:00	18.04.2025	11:00	С ограничением потребителей	18.04.2025	09:04	18.04.2025	09:36	0:32
101	ПС Громовская: ВЛ-6 Л1, Л3, Л5, Л6, В-6 Т1.	Проверка РЗ	18.04.2025	11:00	18.04.2025	13:00	С ограничением потребителей	18.04.2025	11:03	18.04.2025	13:50	2:47:00
161	г. Бодайбо: ВЛ-0,4кВ от ТП 7-4 гр Л3	Снятие наброса пролете опор №5-6	19.04.2025	11:30	19.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	19.04.2025	11:30	19.04.2025	11:56	0:26
114	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Сухоложская 2	Сборка, установка П-обр. опоры №103. Ремонт и перетяжка провода.	19.04.2025	0:55	19.04.2025	20:00	С ограничением потребителей	19.04.2025	0:55	19.04.2025	18:09	17:14:00
116	ВЛ 35 кВ Кропоткинская-Сухоложская 2	Ремонт провода на отпайке на ПС Сухоложская на АП №39	20.04.2025	8:00	20.04.2025	20:00	С ограничением потребителей	20.04.2025	12:25	20.04.2025	14:31	2:06:00
156	п.Мамакан ТП 2-5А	Текущий ремонт	22.04.2025	13:30	22.04.2025	16:00	Без ограничения потребителей	22.04.2025	13:56	22.04.2025	15:26	1:30
162	г.Бодайбо: ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-8 гр.Л3	Замена рубильника на АВ в гаражном кооперативе "Жигули-4"	22.04.2025	09:00	22.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	9:11	22.04.2025	11:05	1:54
166	г.Бодайбо: ТП-2-4 гр.Т1Л5. ВЛ-0,4кВ.	Замена прибора учета на опоре №5.	22.04.2025	19:20	22.04.2025	22:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	19:22	22.04.2025	21:42	2:20
102	ВЛ-110 Артемовская-Мараканская с отпайкой на ПС Ангра	Замена АП-обр. опор: № 48,66. Замена П-обр. опор №7,8,9,17,38,49,50,57,58. Замена траверс П-обр. опор №18,27,28,32,314,315,328,345,352,353,355,356,358,359,360,361,363,377,380. Замена траверс АП-обр. опор №279,354	22.04.2025	8:00	26.04.2025	17:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	10:02	26.04.2025	15:56	101:54:00
103	ПС 35 кВ Атыркан-Берикан	ТР-В-35 Т-1, Т- 1/2,5	22.04.2025	10:00	22.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	10:21	22.04.2025	14:16	3:55:00
105	ПС -110кВ Мараканская	ЭРУ-6 кВ ТО,ТР- МВ-6,Т1, Т2,Л2, Л4, Л6, Л11, Л14, Л16.	22.04.2025	8:00	22.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	9:07:00	22.04.2025	16:22	7:15:00
106	ПС-35 кВ Кудуксит	ТР В-35 Т-1	23.04.2025	10:00	23.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	22.04.2025	10:20	22.04.2025	13:14	2:54:00

157	п.Мамакан ТП 2-8	Текущий ремонт	23.04.2025	13:30	23.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	23.04.2025	13:50	23.04.2025	15:27	1:37
160	г.Бодайбо: ВЛ-0,4кВ от ТП 2-7 гр Т1Л5	Ограничение потребителя по заявке ул. Октябрьская 26-2	23.04.2025	10:00	23.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	23.04.2025	10:06	23.04.2025	10:47	0:41
168	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 3-5	Замена ПУ № 45050673 на гараже №20 по тех. Присоединению ул.Байкальская 7Б	23.04.2025	14:00	23.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	23.04.2025	14:12	23.04.2025	15:45	1:33
107	ПС 110 кВ Мараканская	ЗРУ -6 кВ ТР, ТО ШМ-6 1, 2 секции	23.04.2025	8:00	23.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	23.04.2025	9:40	23.04.2025	16:46	7:06:00
108	ПС 110 кВ Мараканская	ЗРУ -6 кВ. ТР ШМ-6,3 ячейка № 12. ТСН1.2	24.04.2025	8:00	24.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	24.04.2025	8:56	24.04.2025	15:53	6:57:00
109	ПС-35 Хомолго	ТР В-35 Т-1	24.04.2025	10:00	24.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	24.04.2025	10:31	24.04.2025	13:50	3:19:00
158	п.Мамакан ТП 1-4 Л1	Замена ПУ по адресу ул.Таежная 11	24.04.2025	13:30	24.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	24.04.2025	13:43	24.04.2025	15:05	1:22
164	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-5 гр.Т1 Л2	Установка ПУ на ИП Петрушин ул.К.Либинехта д.33В	24.04.2025	9:00	24.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	24.04.2025	9:08	24.04.2025	11:03	1:55
165	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-4 гр.Т1 Л2	Замена ПУ РИМ 355627 по заявке ул.К.Либинехта д.46 (кафе)	25.04.2025	9:00	25.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	25.04.2025	09:23	25.04.2025	10:40	1:17
110	ПС-35 Веселяевская	КРУН 6 кВ №1, 2. ОПН-6 1, 2. ТСН-1.2. ШМ -6 1,2 секции - ТО	25.04.2025	8:00	25.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	25.04.2025	9:17	25.04.2025	12:51	3:34:00
117	ВЛ-110 кВ РП Полос-Высочайший	Вывод в ремонт для БВР	26.04.2025	7:00	26.04.2025	19:00	С ограничением потребителей	26.04.2025	8:10	26.04.2025	17:41	9:31:00
118	ПС Громовская КРУН-6 кВ	Замена кабельных вставок ВЛ 6кВ №5	28.04.2025	10:00	28.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	28.04.2025	9:29	28.04.2025	10:00	0:31:00
169	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-4 гр.Т2 Л2	Замена ПУ Меркурий 238 ДДМ РИМ ул.Депутатская 16,17	28.04.2025	9:00	28.04.2025	12:00	С ограничением потребителей	28.04.2025	9:20	28.04.2025	11:15	1:55
170	п.Мамакан ТП 2-3 гр.Л1	Замена ввода, установка ПУ ул.Советская 2 кв.3	28.04.2025	13:30	28.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	28.04.2025	13:38	28.04.2025	14:09	0:31
172	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-3 гр.Л2	Восстановление ввода после пожара . Пер Рабочий д.18 кв.2	28.04.2025	14:00	28.04.2025	16:00	С ограничением потребителей	28.04.2025	14:04	28.04.2025	15:00	0:56
173	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-5 гр.Л3	По заявке ООО Ре Монти	28.04.2025	9:00	28.04.2025	17:00:00	С ограничением потребителей	28.04.2025	9:05	28.04.2025	17:17	8:12