

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ			Фактическое время ограничения, час	
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ			
Январь												
1	ПС 110 Кропоткинская В-6 Л4	Для тушения возгорания п.Кропоткин ул.Пушкина дом 7 кв 2	01.01.2026	14:31	01.01.2026	14:38	С ограничением потребителей	01.01.2026	14:31	01.01.2026	14:38	0:07
2	п.Кропоткин ВЛ 0,4 кВ гр.Л11 от ТП 4-1	Отключение дома по ул. Пушкина 7	01.01.2026	14:38	01.01.2026	15:04	С ограничением потребителей	01.01.2026	14:38	01.01.2026	15:04	0:26
3	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1 Л9 от ТП 2-5	Для тушения возгорания г.Бодайбо ул.Депутатская 5 (баня)	03.01.2026	18:25	03.01.2025	18:55	С ограничением потребителей	03.01.2026	18:25	03.01.2026	18:55	0:30
4	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ опора № 8-П1 ,гр.Л3 от ТП 7-1А	Замена ПУ на опоре № 8-П1 ул. Сосновая 6 кв 2	05.01.2026	11:30	05.01.2026	13:30	С ограничением потребителей	05.01.2026	11:49	05.01.2026	12:59	1:10
5	п. Мамакан ТП №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л2	Перераспределение нагрузки ул. Советская д.11 кв.1	06.01.2026	12:45	06.01.2026	15:00	С ограничением потребителей	06.01.2026	13:09	06.01.2025	14:04	0:55
6	г. Бодайбо от ВЛ 0,4 кВ гр.Т1 Л6 от ТП 2-4. ЩР №3	Устранение тех. нарушения в контактном соединении гараж №43	06.01.2026	14:40	06.01.2026	15:40	С ограничением потребителей	06.01.2026	14:46	06.01.2026	15:04	0:18
7	г. Бодайбо гр.Т2Л1 ТП 2-7	Замена плавкой вставки фазы "В" на рубильнике Т2Л1	11.01.2026	8:10	11.01.2026	9:10	С ограничением потребителей	11.01.2025	8:15	11.01.2025	8:21	0:06
8	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 2-2.	Установка изолятора освещения на опоре №7 ул. Лисий переулок д.15	13.01.2026	14:00	13.01.2026	16:00	С ограничением потребителей	13.01.2026	14:03	13.01.2026	14:36	0:33
10	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 7-4	Разработка грунта, установка приставки и выправка опоры №4	16.01.2026	9:32	16.01.2026	12:00	С ограничением потребителей	16.01.2026	9:32	16.01.2026	10:56	1:24
11	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 6-3	Перефазировка потребителя по письму потребителя ул. А.Сергеева, 35	16.01.2026	16:00	16.01.2026	18:00	С ограничением потребителей	16.01.2026	16:13	16.01.2026	17:17	1:04
12	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 6-3	Замена ПУ на ж/б опоре №9, ул. Лесная,19	17.01.2026	19:00	17.01.2026	21:00	С ограничением потребителей	17.01.2026	19:32	17.01.2026	20:36	1:04
9	п. Кропоткин ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 6-1.	Подключение жилого дома ул. Центральная д.7, по заявке администрации п. Кропоткин	19.01.2026	10:00	19.01.2025	14:00	С ограничением потребителей	19.01.2026	11:04	19.01.2026	14:10	3:06
14	г.Бодайбо ТП 2-7 гр.Т2 Л1	Замена предохранителя ТП -250 фазы "В"	23.01.2026	7:23	23.01.2026	7:26	С ограничением потребителей	23.01.2026	7:23	23.01.2026	7:26	0:03
17	г.Бодайбо ТП 2-7 гр.Т2 Л1	Замена предохранителя ПН -400 фазы "В"	25.01.2026	23:16	25.01.2026	23:46	С ограничением потребителей гр.Т2 Л1	25.01.2026	23:43	25.01.2026	23:46	0:03
18	г.Бодайбо ТП 6-9 гр. Л1	Замена предохранителя ПН2-400 фазы "С"	26.01.2026	14:19	26.01.2026	15:00	С ограничением потребителей	26.01.2026	14:19	26.01.2026	15:00	0:41
19	г.Бодайбо ТП 6-9 гр. Л1	Замена ПУ на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 6-10	26.01.2026	20:00	26.01.2026	22:00	С ограничением потребителей	26.01.2026	20:19	26.01.2026	21:30	1:11
20	г.Бодайбо ТП 6-9 гр. Л1	Ревизия (протяжка контактов) на фасаде ТП	26.01.2026	22:40	26.01.2026	23:55	С ограничением потребителей	26.01.2026	23:10	27.01.2026	2:15	3:05
21	г.Бодайбо ТП 2-2 гр. Л1	Замена предохранителя ПН -250 фазы "Д"	26.01.2026	22:55	26.01.2026	23:00	С ограничением потребителей	26.01.2026	22:55	26.01.2026	23:00	0:05
22	г.Бодайбо ТП 6-9	Замена дефектного КЛ 0,4 кВ гр.Л1 на СИП 4*95	27.01.2026	1:00	27.01.2026	3:30	С ограничением потребителей	27.01.2026	1:19	27.01.2026	2:15	0:56
23	п. Мамакан ТП № 2-8 ВЛ 0,4 кВ Л2	Восстановление обрыва провода в пролете опор №1-2	27.01.2026	20:49	27.01.2026	23:30	С ограничением потребителей	27.01.2026	20:49	27.01.2026	22:17	1:28
24	г.Бодайбо ТП 6-5 руб. гр.Л1 РУ 0,4 кВ.	Замена предохранителя ПН-400 фазы "С".	28.01.2026	6:55	28.01.2026	7:30	С ограничением потребителей	28.01.2026	6:56	28.01.2026	7:01	0:05
15	п.Артемовский ВЛ 0,4 кВ №3-4 от ТП 1-3	Устранение нагрева контактов РВ гр.Л3-4	28.01.2026	13:30	28.01.2026	14:30	С ограничением потребителей	28.01.2026	13:37	28.01.2026	13:56	0:19
16	п.Артемовский ВЛ 0,4 кВ №3-2 от ТП 1-3	Устранение нагрева контактов РВ гр.Л3-2	28.01.2026	14:40	28.01.2026	15:10	С ограничением потребителей	28.01.2026	14:47	28.01.2026	14:59	0:12
25	г.Бодайбо ТП 6-5 руб. гр.Л1 РУ 0,4 кВ.	Замена предохранителя ПН-400 фазы "С".	28.01.2026	19:07	28.01.2026	19:40	С ограничением потребителей	28.01.2026	19:07	28.01.2026	19:40	0:33
26	г.Бодайбо ТП 6-5 РУ 0,4 кВ	Замена предохранителя ПН-600 фазы "С". общего руб.	28.01.2026	20:50	28.01.2026	21:50	С ограничением потребителей	28.01.2026	20:54	28.01.2026	21:05	0:11