

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ		Применения	Фактическое время работ		Фактическое время ограничения, час				
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ		Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ					
<b>Май</b>												
213	п.Мамакан. ТП № 2-6	Замена Предохранителей ПТ 1,2-10 ф."В","С" ВН-10	02.05.2026	14:30	02.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	02.05.2026	15:00	02.05.2026	15:34	0:34:00
214	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 26-9	Замена рубильника на гаражах ул. Железнодорожная,5	03.05.2026	14:40	03.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	03.05.2026	14:49	03.05.2026	15:50	1:01:00
202	ВЛ 6 кВ № 6 от ПС 35кВ Андреевская	Демонтаж провода в пролётах №13-14 (перегон экскаватора)	04.05.2026	9:00	04.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	04.05.2026	9:56	04.05.2026	16:49	6:53:00
98	ВЛ-35 кВ Андреевская -Красноармейская	Демонтаж провода в пролётах № 5-6 (перегон экскаватора)	04.05.2026	9:00	04.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	04.05.2026	9:47	04.05.2026	18:59	9:12:00
216	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 4-4	Установка приставки и выправка опоры № 8	04.05.2026	14:00	04.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	04.05.2026	14:06	04.05.2026	15:34	1:28:00
220	г.Бодайбо ТП 26-2	Переключение положения ПБВ	05.05.2026	10:00	05.05.2026	11:00	С ограничением потребителей	05.05.2026	10:25	05.05.2026	10:52	0:27:00
221	п.Мамакан ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 2-5	Опора №12Б отключение ввода ул.Комсомольская д.35 кв.2	05.05.2026	11:30	05.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	05.05.2026	11:30	05.05.2026	12:04	0:34:00
215	г.Бодайбо ТП 10-1	Текущий ремонт ТП	05.05.2026	14:00	05.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	05.05.2026	14:20	05.05.2026	15:18	0:58:00
218	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр. Л1Т2	Технологическое присоединение по наряду 107, ул. Володарского 131, 112	06.05.2026	9:00	06.05.2026	12:00	С ограничением потребителей	06.05.2026	9:05	06.05.2026	10:16	1:11:00
104	ПС 35 кВ Андреевская: В-6 Л-1,2,3,6	Наладка РЗ	06.05.2026	10:00	06.05.2026	14:00	С ограничением потребителей	06.05.2026	10:36	06.05.2026	13:21	2:45:00
217	п.Мамакан. ТП № 2-4	Текущий ремонт	06.05.2026	13:30	06.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	06.05.2026	13:50	06.05.2026	15:45	1:55:00
219	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-2 гр. Л3	Технологическое присоединение по наряду 107, мира 64	06.05.2026	14:00	06.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	06.05.2026	14:03	06.05.2026	14:58	0:55:00
105	ПС 110кВ Вачинская, КРУ 6кВ №1 В-6 Т1	Замена масляного выключателя на вакуумный.	07.05.2026	8:00	07.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	07.05.2026	8:53	07.05.2026	15:49	6:56:00
103	ПС 35 кВ Кяхтинская:В-6 Л-1,2,3,4,6,7	Наладка РЗ	07.05.2026	10:00	07.05.2026	14:00	С ограничением потребителей	07.05.2026	10:21	07.05.2026	13:00	2:39:00
226	г.Бодайбо ТП 11-1 гр. Т1Л3	Отключение по письму потребителя	07.05.2026	13:00	07.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	07.05.2026	13:30	07.05.2026	15:31	2:01:00
212	г.Бодайбо ТП 21-6	Текущий ремонт ТП	07.05.2026	14:00	07.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	07.05.2026	14:15	07.05.2026	15:10	0:55:00
106	ПС Кропоткинская ЛР-35 Ваца	Замена опорного изолятора ЛР-35 Ваца ф. "А" со стороны В-35 Ваца	08.05.2026	10:00	08.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	08.05.2026	11:21	08.05.2026	13:20	1:59:00
211	г.Бодайбо ТП 1-6	Текущий ремонт ТП	08.05.2026	14:00	08.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	08.05.2026	14:15	08.05.2026	15:02	0:47:00
109	ВЛ 110 кВ Невский- Перевоз	Поиск и устранение технологического нарушения	07.05.2026	11:19	10.05.2026	20:00	С ограничением потребителей	07.05.2026	11:19	07.05.2026	11:27	0:08:00
								07.05.2026	11:42	07.05.2026	20:14	8:32:00
								08.05.2026	10:02	08.05.2026	20:38	10:36:00
								09.05.2026	8:31	09.05.2026	8:34	0:03:00
								09.05.2026	8:53	09.05.2026	19:50	10:57:00
10.05.2026	10:13	10.05.2026	11:53	1:40:00								
110	ВЛ-35 кВ Перевоз - Предвещающий	Перегон экскаватора ЭКГ-5А	11.05.2026	10:00	11.05.2026	19:00	С ограничением потребителей	11.05.2026	10:10	11.05.2026	10:51	0:41:00
115	ВЛ-35 кВ Вачинская - Нижний Угахан	Поиск и устранение технологического нарушения	12.05.2026	14:00	12.05.2026	20:00	С ограничением потребителей	12.05.2026	14:32	12.05.2026	18:17	3:45:00
230	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-14 гр. Л4	Восстановление обрыва провода, в результате падения дерева пр.оп.№4-5	12.05.2026	16:30	12.05.2026	18:30	С ограничением потребителей	12.05.2026	16:03	12.05.2026	18:29	2:26:00
231	ПС 110кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 8	Для тушения возгорания деревянных строений в охранный зоне ВЛ 6 кВ	12.05.2026	23:27	13.05.2026	0:42	С ограничением потребителей	12.05.2026	23:27	13.05.2026	0:42	1:15:00
222	г.Бодайбо ТП 4-4	Текущий ремонт ТП	13.05.2026	14:00	13.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	13.05.2026	14:24	13.05.2026	15:25	1:01:00
232	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 3-4	Замена неисправного ПУ Рим на ж/б опоре №40 ВЛ 6кВ №11 (совм. Подвес)	13.05.2026	16:00	13.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	13.05.2026	16:23	13.05.2026	17:23	1:00:00
229	п.Мамакан ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 2-6	Перетяжка проводов в пр.оп.№16-17. Установка прибора учёта ул.Красноармейская 58-1	14.05.2026	13:30	14.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	14.05.2026	13:39	14.05.2026	14:47	1:08:00
235	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-9 гр.Л3	Монтаж СИП 2*16. Демонтаж аварийной опоры ответвления от опоры №1 ул. Иркутская, 4	15.05.2026	16:00	15.05.2026	18:00	С ограничением потребителей	15.05.2026	16:13	15.05.2026	17:05	0:52:00
236	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-5 гр.Т1 Л1	Ревизия контактов ПУ на опоре №5 по ул.Володарского, 76	15.05.2026	18:45	15.05.2026	20:30	С ограничением потребителей	15.05.2026	18:55	15.05.2026	20:02	1:07:00
124	ВЛ 35кВ Вачинская - Кудускит	Для ББР ЗАО "А/С "Витим" в охранный зоне ВЛ	16.05.2026	14:06	16.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	16.05.2026	14:09	16.05.2026	16:22	2:13:00
237	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-2 гр.Т1 Л5	Для ББР потребителей	17.05.2026	18:28	17.05.2026	19:30	С ограничением потребителей	17.05.2026	18:48	17.05.2026	19:15	0:27:00
125	ВЛ-35кВ Вачинская-Нижний Угахан.	Поиск и устранение технологического нарушения.	18.05.2026	0:33	18.05.2026	19:00	С ограничением потребителей	18.05.2026	0:33	18.05.2026	8:02	7:29:00
233	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-5 гр.Т1 Л9	Замена неисправного ПУ Рим по Заявке ОТУЭЭ по ул.Володарского, 105А	18.05.2026	13:30	18.05.2026	15:30	С ограничением потребителей	18.05.2026	13:43	18.05.2026	14:34	0:51:00
121	ВЛ 110кВ Артёмовская - Мараканская с отп. На ПС 110кВ Анагра	Работы по ТР ЛР-110 на ПС110кВ Мараканская	19.05.2026	8:00	19.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	19.05.2026	8:02	19.05.2026	16:57	8:55:00
223	г.Бодайбо ТП 6-11	Текущий ремонт ТП	19.05.2026	14:00	19.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	19.05.2026	14:36	19.05.2026	16:10	1:34:00
246	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-6 гр.Л2	Замена повреждённого вводного рубильника на фасаде гаражей на АВ-250А.	20.05.2026	14:00	20.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	20.05.2026	14:49	20.05.2026	15:33	0:44:00
247	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1 гр.Л1	Для безопасного тушения пожара в СНТ Заря	20.05.2026	20:20	20.05.2026	21:11	С ограничением потребителей	20.05.2026	20:20	20.05.2026	21:11	0:51:00
119	ПС 110 кВ Мараканская Т-1, ТР-35 Т-1, В-35 Т-1	Текущий ремонт	21.05.2026	8:00	21.05.2026	14:00	С ограничением потребителей	21.05.2026	8:07	21.05.2026	13:29	5:22:00
239	ПС 110кВ Артёмовская ВЛ 6кВ №5	Техническое обслуживание ТП №5-1	21.05.2026	9:00	21.05.2026	12:00	С ограничением потребителей	21.05.2026	9:02	21.05.2026	10:47	1:45:00
126	ВЛ 35кВ Вачинская - Кудускит	Замена изоляции и ревизия провода на П№72	21.05.2026	12:00	21.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	21.05.2026	12:03	21.05.2026	13:55	1:52:00
240	ПС 110кВ Артёмовская ВЛ 6кВ №2	Техническое обслуживание ТП №2-4	21.05.2026	13:00	21.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	21.05.2026	13:01	21.05.2026	15:18	2:17:00
244	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр.Т1 Л3	Отключение по письму потребителя ул.Лыткинская 70	21.05.2026	13:00	21.05.2026	16:30	С ограничением потребителей	21.05.2026	13:07	21.05.2026	16:18	3:11:00

224	г.Бодайбо ТП 4-1Б	Текущий ремонт ТП	21.05.2026	14:00	21.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	21.05.2026	14:15	21.05.2026	15:23	1:08:00
123	ПС 110кВ Артёмовская: 1 СШ 6кВ, 2 СШ 6кВ, ШР-6: Л1,Л2,Л3,Л4,Л5,Л9, Л13, яч.19, Л21, ТН-1, ОПН-1, ТСН-1, ТН-2, ОПН-2, ТСН-2	Подготовка электроустановок к работе в грозовой период	22.05.2026	8:00	22.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	22.05.2026	8:03	22.05.2026	16:01	7:58:00
241	ПС 110кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 1	Замена лопнувшего опорного изолятора ЛР на КТПН 1-7, Ревизия ЛР на КТПН 1-1	22.05.2026	8:30	22.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	22.05.2026	8:34	22.05.2026	12:11	3:37:00
242	ПС 110кВ Бодайбинская: ВЛ 6 кВ № 11 до 11-ПП-11	Расшунтирование ЛР на ж/б опоре №1 (отпайка к ТП 11-1) замена опорного изолятора	22.05.2026	8:30	22.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	22.05.2026	8:43	22.05.2026	12:05	3:22:00
243	ВЛ 6кВ №8 от ПП№8-2	Осмотр, чистка изоляции РУ-6кВ ТП №8-6, 8 7, 8-8. Осмотр ОПН.	22.05.2026	9:00	22.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	22.05.2026	10:39	22.05.2026	13:13	2:34:00
249	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-1 гр.Т1 Л1	Протяжка контактов на вводе МКД Лыткинская 68	23.05.2026	11:30	23.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	23.05.2026	11:44	23.05.2026	13:02	1:18:00
250	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-12 гр.Л4	По заявке УК	23.05.2026	21:09	23.05.2026	21:30	С ограничением потребителей	23.05.2026	21:09	23.05.2026	21:30	0:21:00
251	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-4 гр.Л2	Ревизия контактов на вводе в дом по адресу ул.Труда 38.	24.05.2026	15:40	24.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	24.05.2026	15:53	24.05.2026	16:18	0:25:00
252	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-12 гр.Л4	По заявке УК Нечера	24.05.2026	18:06	24.05.2026	18:15	С ограничением потребителей	24.05.2026	18:06	24.05.2026	18:15	0:09:00
258	ПС-35 кВ Кяхтинская ВЛ 6 кВ № 7 Кяхтинская-ДБО "Звездочка"	Поиск и устранения технологических неисправностей.	24.05.2026	19:23	25.05.2026	16:42	С ограничением потребителей	24.05.2026	19:23	25.05.2026	16:42	21:19:00
253	п. Бисяга ВЛ 0,4кВ от ТП 8-7 гр.Л2	переключение дома №7 ул.Тельманская с оп.№11 на оп.№10	25.05.2026	3:50	25.05.2026	5:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	3:55	25.05.2026	4:58	1:03:00
245	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр.Т1 Л5	Отключение по письму потребителя ул.8 марта д.21	25.05.2026	9:00	25.05.2026	11:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	9:07	25.05.2026	9:34	0:27:00
254	ПС КПД ВЛ 6 кВ № 23	По заявке ТВК	25.05.2026	9:32	25.06.2026	20:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	9:49	01.06.2026	0:00	158:11:00
142	ВЛ 35кВ Вачинская-Нижний Угахан	Замена опорных изоляторов на линейном портале 35 кВ	25.05.2026	12:00	25.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	12:00	25.05.2026	14:10	2:10:00
225	г.Бодайбо ТП 2-10	Текущий ремонт ТП	25.05.2026	14:00	25.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	14:20	25.05.2026	15:23	1:03:00
255	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-5 гр. Т1Л1 опоры № 44	Ревизия контактов ПУ на ж/б опоре ул. Октябрьская 3Б	25.05.2026	16:00	25.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	25.05.2026	16:18	25.05.2026	16:51	0:33:00
256	г.Бодайбо ТП 6-12	Замена неисправного рубильника гр.Л4 на АВ	26.05.2026	9:00	26.05.2026	11:00	С ограничением потребителей	26.05.2026	9:16	26.05.2026	10:21	1:05:00
257	мкр. Бисяга ВЛ 0,4кВ от ТП 8-7 гр.Л2	Установка прибора учета ул. Тельманская 7-2	26.05.2026	14:00	26.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	26.05.2026	14:07	26.05.2026	15:17	1:10:00
228	г.Бодайбо ТП 3-10	Текущий ремонт ТП	26.05.2026	14:00	26.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	26.05.2026	14:25	26.05.2026	15:32	1:07:00
248	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №21	Выправка опор №13,14,18,19,20. Подрезка деревьев в пролёте опор №16-20	27.05.2026	8:30	27.05.2026	13:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	8:40	27.05.2026	14:05	5:25:00
265	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-4 гр.Л1	Бурение котлована и установка приставки для выправки аварийной опоры №12	27.05.2026	15:13	27.05.2026	18:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	16:03	27.05.2026	17:23	1:20:00
266	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-9 гр.Л1	Бурение котлована и установка приставки для выправки аварийной опоры №10	27.05.2026	15:13	27.05.2026	18:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	18:03	27.05.2026	19:09	1:06:00
267	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-5 гр.Л3	Бурение котлована и установка приставки для выправки аварийной опоры №7	27.05.2026	15:13	27.05.2026	20:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	19:30	27.05.2026	20:17	0:47:00
268	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-7 гр.Т1Л1	Ревизия контактов на опоре ул. Володарского 117	27.05.2026	15:13	27.05.2026	20:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	18:46	27.05.2026	19:49	1:03:00
264	п.Мамакан ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 1-1	Протяжка контактов	27.05.2026	16:04	27.05.2026	18:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	16:38	27.05.2026	17:48	1:10:00
38	ВЛ 110 кВ Невский- Перевоз	Поиск и устранение технологического нарушения	27.05.2026	16:42	28.05.2026	8:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	16:42	28.05.2026	8:00	15:18:00
269	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-5 гр.Л3	По заявке потребителя	27.05.2026	20:00	27.05.2026	21:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	20:20	27.05.2026	20:38	0:18:00
270	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-2 гр.Л1	По заявке потребителя	27.05.2026	22:00	27.05.2026	23:00	С ограничением потребителей	27.05.2026	22:18	27.05.2026	22:35	0:17:00
271	мкр.Колобовщина, участок ВЛ 6 кВ Линия №8 от ПП 8-1 до ТП 8-21	Бурение котлована и установка приставок для выправки опор №122,123	28.05.2026	7:30	28.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	28.05.2026	7:48	28.05.2026	15:23	7:35:00
129	ПС 110кВ Кропоткинская	Текущий ремонт В-110 Невский	28.05.2026	8:00	28.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	28.05.2026	10:00	28.05.2026	17:39	7:39:00
131	ВЛ 35кВ Артёмовская - Макалакская	ТР: Замена АП-обр. опоры №145; замена траверсы на АП-обр. опоре №70	28.05.2026	8:00	29.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	28.05.2026	9:09	28.05.2026	16:20	7:11:00
260	п.Мамакан, ВЛ 10кВ №2	Установка ОПН на опоре №29Б; замена изоляторов на опоре №36В; выпилка тонкомерного леса в пролётах опор №36В, №37В, №25В-№27В	28.05.2026	9:00	28.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	28.05.2026	9:02	28.05.2026	15:40	6:38:00
130	ПС 110кВ Кропоткинская	Текущий ремонт Т-1/16	28.05.2026	13:00	28.05.2026	17:00	С ограничением потребителей ПС 35 кВ Перенец, ПС 35 кВ Хомолхо	28.05.2026	13:06	28.05.2026	16:19	3:13:00
272	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-3 гр.Л4	Ревизия контактов на опоре ул. Пионерская 15 кв 1	28.05.2026	13:40	28.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	28.05.2026	13:55	28.05.2026	14:56	1:01:00
144	ПС 35 кВ Апрельская Т-1, В-35 Т-1	Текущий ремонт	29.05.2026	11:00	29.05.2026	15:00	С ограничением потребителей	29.05.2026	11:18	29.05.2026	14:29	3:11:00
274	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 3-8 гр.Т2Л3	По заявке ООО "Ре Монти"	29.05.2026	13:00	29.05.2026	16:30	С ограничением потребителей	29.05.2026	13:04	29.05.2026	16:03	2:59:00
281	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-4 гр.Л1	Восстановление обрыва провода на опоре №4 по адресу ул. Урицкого 29 Подрезка деревьев в пролете 8-9	30.05.2026	9:59	30.05.2026	12:00	С ограничением потребителей	30.05.2026	9:59	30.05.2026	11:15	1:16:00
282	п.Мамакан ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 2-6	Монтаж нулевого провода в пролётах опор №7-№8	30.05.2026	12:45	30.05.2026	16:00	С ограничением потребителей	30.05.2026	12:45	30.05.2026	14:36	1:51:00
283	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-1 гр.Л3	Восстановление обрыва ввода к дому на опоре №16, по адресу ул. А.Сергеева 29.	30.05.2026		30.05.2026		С ограничением потребителей	30.05.2026	#####	30.05.2026	14:33	1:03:00
284	ПС Апрельская ВЛ 6 кВ № 10	РС п.Артемовский, Восстановление обрыва провода ВЛ 6 кВ № 10 на опоре № 12 ф."С".	30.05.2026	12:56	30.05.2026	17:00	С ограничением потребителей	30.05.2026	12:56	30.05.2026	14:19	1:23:00
286	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 2-7	Превентивное отключение при неблагоприятных погодных условиях ( сильное искрение проводов при порывах ветра) .	30.05.2026	14:03	30.05.2026	19:00	С ограничением потребителей	30.05.2026	14:03	30.05.2026	18:25	4:22:00
285	мкр.Бисяга ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 8-6	Перетяжка проводов	30.05.2026	15:45	30.05.2026	17:30	С ограничением потребителей	30.05.2026	16:42	30.05.2026	17:10	0:28:00
287	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ грЛ1 от ТП 21-3	Ревизия контакта на опоре №49 ВЛ 6 кВ №26(совм подвес), по адресу ул. Первомайская 28.	30.05.2026	16:30	30.05.2026	18:00	С ограничением потребителей	30.05.2026	#####	30.05.2026	17:12	0:24:00