

Данные перетоков мощности по подстанциям и линиям 220 кВ и 110 кВ за 19 июня 2013г.
по ЗАО "Витимэнерго"

	1:00 часов				7:00 часов				10:00 часов				18:00 часов			
	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар
Энергоресурсы:																
всего			83,0				82,8				82,6				91,0	
в том числе:																
Мамаканская ГЭС			83,0				82,8				82,6				80,6	
ПС Таксимо: ВЛ-110 кВ															10,4	-4,5
ПС Таксимо: ВЛ - 220 кВ																
Отпущено:																
ВЛ-110 кВ "Таксимо- Мамакан"			10,1	5,1			5,3	5,7			8,8	5,0				
ВЛ-220 кВ "Таксимо- Мамакан"																
в том числе:																
ПС 220 Таксимо			7,1	2,9			2,7	2,8			5,4	2,8				
ПС 110/6 Дяля			0,80	0,20			0,70	0,50			0,70	0,30			0,90	0,40
ПС 110/6 Чайнгро			0,6	1,6			1,0	1,1			1,4	1,4			1,4	0,9
ВЛ-110 кВ 1С "МГЭС-Мусковит"			1,2	2,0			2,0	1,9			1,8	1,9			2,1	1,9
ВЛ-110 кВ "МГЭС-Мамакан"			67,6	16,5			60,9	15,3			63,3	16,5			58,5	20,7
ВЛ-110 кВ "МГЭС-Бодайбинская"			14,0	6,2			19,4	7,3			16,9	7,8			19,3	6,6
в т.числе:																
ПС 110/35/6 Бодайбинская		39,0	13,1			39,0	18,5			40,0	16,0			40,0	18,4	
ПС 110/35/6 Мамаканская	119		0,9		120		0,9		120		0,9		120		0,9	
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Артемовская"			54,5	19,5			52,9	18,2			51,5	19,8			65,9	24,3
в том числе:																
ПС 110/35/6 Артемовская	111	37,0	12,6		110	38,0	12,4		109	37,0	11,2		107	37,0	11,5	
ПС 110/35/6 Мараканская		37,0	4,8			37,0	4,4			36,0	4,5			37,0	4,7	
ПС 110/35/6 Вачинская	105	38,0	5,3		106	39,0	4,5		102	38,0	5,3		99	36,0	5,8	
ПС 110/35/6 Кропоткинская	102	38,0	9,7		103	38,5	9,1		102	38,0	9,0		100	37,0	9,5	
ПС 110/6 Высочайший	100		9,6		100		9,1		99		6,0		95		9,4	
ПС 110/6 Вернинская			0,0				0,0				2,9				8,9	
ПС 110/6 Невский			2,6				2,5				2,1				2,7	
ПС 110/35/6 Светлый	105		0,2		106		0,2		105		0,2		100		0,3	
ПС 110/35/6 Перевоз			2,3				3,2				3,1				3,0	

Начальник ОДС



Комаров И.А.