

Данные перетоков мощности по подстанциям и линиям 110 кВ за 17 декабря 2014г.

по ЗАО "Витимэнерго"

Время Московское

	1:00				6:00 часов				15:00 часов				18:00 часов			
	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар
Энергоресурсы:																
всего			78,6				77,3				82,8				81,5	
в том числе:																
Мамаканская ГЭС			7,9	10,1			12,7	11,7			8,1	10,2			8,2	9,8
ПС Таксимо: ВЛ-110 кВ			15,5				13,7				16,3				15,9	
ВЛ-220кВ			55,2	-6,9			50,9	-8,1			58,4	-6,5			57,4	-6,2
Отпущено:																
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Таксимо"			-14,7	-1,7			-12,8	-1,3			-15,5	-1,5			-15,2	-1,6
ВЛ-220 кВ "Мамакан-Таксимо"			-54,1	-21,7			-50,3	-20,1			-57,7	-21,1			-56,8	-21,5
в том числе:																
ПС 220 Таксимо			70,7				64,6				74,7				73,3	
ПС 110 Дяля			0,02	0,01			0,02	0,01			0,02	0,01			0,02	0,01
ПС 110 Чаянгро			0,5				0,4				0,4				0,5	
ВЛ-110 кВ 1С "МГЭС-Мусковит"			6,5	0,3			6,9	0,4			7,3	0,6			6,7	0,4
ВЛ-110 кВ "МГЭС-Бодайбинская"			28,2	12,2			31,6	1,4			31,2	13,2			30,5	13,5
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Артемовская"			36,8				32,0				37,3	4,6			37,5	4,8
в том числе:																
ПС 110 Артемовская			2,6	0,45			2,1	0,16			2,8	0,47			2,6	0,5
ПС 110 Мараканская			0,6	0,3			0,6	0,30			0,6	0,30			0,6	0,3
ПС 110 Вачинская			3,7				33,0				3,0				3,5	
ПС 110 Кропоткинская			6,1	2,80			6,7	2,90			6,1	2,10			6,1	2,0
ПС 110 Высочайший			12,9				6,2				12,3				13,0	
ПС 110 Вернинская			5,4				5,9				5,7				5,5	
ПС 110 Светлый			0,7				0,7				0,7				0,7	
ПС 110 Невский			3,8	2,41			3,9	2,32			3,7	2,31			3,9	2,4
ПС 110 Перевоз			1,7	0,51			2,0	0,60			1,9	0,59			1,9	0,6

Начальник ОДС



Комаров И.А.

тел. (39561)74597