

Данные перетоков мощности по подстанциям и линиям 220 и 110 кВ за 21 декабря 2016г.
по АО "Витимэнерго"

Время Московское

	1:00				6:00 часов				15:00 часов				18:00 часов			
	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар	110 кВ	35 кВ	P МВт	Q Мвар
Энергоресурсы:																
всего			66,0	28,7			71,2	30,3			70,4	28,9			69,2	27,50
в том числе:																
Мамаканская ГЭС			13,2	5,4			13,3	8,1			13,2	6,5			13,2	6,0
ПС Таксимо: ВЛ-110 кВ			10,0	12,4			10,8	12,4			10,8	12,3			10,6	12,0
ВЛ-220кВ			42,8	10,9			47,1	9,8			46,4	10,1			45,4	9,5
Отпущено:																
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Таксимо"			0,0				0,0				0,0				0,0	
ВЛ-220 кВ "Мамакан-Таксимо"			0,0				0,0				0,0				0,0	
в том числе:																
ПС 220 Таксимо																
ПС 110 Дяля			0,03				0,03				0,03				0,03	
ПС 110 Чаянгро			0,2				0,2				0,1				0,1	
ВЛ-110 кВ 1С "МГЭС-Мусковит"			5,5				6,1				6,3				5,9	
ВЛ-110 кВ "МГЭС-Бодайбинская"			27,1				31,7				30,1				29,4	
ВЛ-110 кВ "Мамакан-Артемовская"			29,6				29,1				29,7				30,0	
в том числе:																
ПС 110 Артемовская			2,5				1,8				2,6				2,5	
ПС 110 Мараканская			1,1				1,2				1,1				1,1	
ПС 110 Вачинская			3,4				3,7				2,9				3,4	
ПС 110 Кропоткинская			2,0				2,1				2,2				2,0	
ПС 110 Высочайший			12,3				12,3				12,2				12,2	
ПС 110 Анангра			0,0				0,0				0,0				0,0	
ПС 110 Баллаганах			0,1				0,1				0,1				0,1	
ПС 110 Светлый			0,4				0,4				0,4				0,4	
ПС 110 Невский			3,6				3,8				3,9				1,2	
ПС 110 Перевоз			1,5				1,6				1,6				1,5	
ВЛ-110 кВ "Пеледуй-РП Полюс"			-15,8				-16,0				-15,4				-15,9	
ПС 110 Вернинская			15,6	3,50			15,8	3,39			15,2	3,48			15,7	3,5

Начальник ОДС

И.А. Комаров